

התקנת כבלי חשמל במתח גבוה

סימון כבל מתח גבוה המותקן בקידוח אופקי

? בעקבות שינויים במתקני חשמל הנדרשים לצורך קבלת היתרי קרינה מהמשרד להגנת הסביבה, להלן בקשותינו להבהרות.

האם כבל מתח גבוה או כבל מתח נמוך המותקן בקידוח אופקי יש לסמן באמצעות סרט, כנדרש בתקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה) או בתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)?

תשובת הוועדה

! תקנת משנה 26 בתקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), עוסקת בהנחת כבל בתעלה חפורה. התקנת כבל בקידוח אופקי אינה התקנת כבל בתעלה חפורה ולכן הדרישות המפורטות בתקנה 26 אינן חלות על התקנת כבל בקידוח אופקי.