

חומר המוליכים באתר רפואי מקבוצה 1 או 2

שאלה ראשונה ?

בתקנות משנה 4(ה) בתקנות החשמל (מיטקי חשמל באתרים רפואיים במתוך שאינם עולה על מתח נמוך), נקבע:
“מוליך המותקן באתר רפואי מקבוצה 1 או 2 יהיה מנוחשת בלבד.”
 האם הוראת תקנה זו חלה גם על כבליים המציגים אתר רפואי זהה, ואם כן,
 מיוזה נקודה?

שאלה שנייה ?

בתקנות משנה 6(א) לתקנות אלו נקבע:

“בקו זינה לאתר רפואי מקבוצה 2 שהוגדר על-ידי המתקן כעדיף לפוי תקנות משנה 6(ב)(2)(ג) או מערכות של שני קווי זינה כשלא הגדר אחד הקוויים כעדיף, לבות אופן התקנתה ואבזריה, תהיה בהתאם לנדרש בתקן 4102/2 DIN, כך שיובטח המשך הזינה במקורה של שריפה, לפרק זמן של תשעים דקות לפחות.”.

נשאלת השאלה: מיוזה נקודה של מערכת הזינה חלה הוראת תקנה זו?

תשובות הוועדה לשאלה ראשונה !

הוראות תקנות משנה 4(ה) בדבר מוליכי נוחות חלה על כבל המיתזין או כבל המסתויים באתר רפואי מקבוצה 1 או 2 או בלווח של אתר רפואי מקבוצה 1 או 2, וזאת, מהגינה החשמלית על הcabל במקור הזינה.

תשובות הוועדה לשאלה שנייה !

הוראת תקנות משנה 6(א) בדבר המשך תיפוקוד של כבל בעת שריפה חלה על קו זינה (כמפורט בתקנה) לロー של אתר רפואי מקבוצה 2 ולשדה בלוח המזין לוחות של קבוצה 2.
 לדוגמא: לוח ראשי מזין לוח איזורי שמננו מזינים לוחות של חדרי ניתוח – ההוראה חלה על קו מהלוכ הראשי לロー האיזורי, וממנו ללוחות חדרי הניתות.