

15-01

התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך

שילוט בתי תקע המוזנים ממערכת אל-פסק סטטית

? בתקנה 12 בתקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך) נקבע שליד בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל-פסק ייקבע שלט:

”מוזן ממערכת אל-פסק”.

האם הכוונה היא ליישום אמצעי זיהוי לאבזרים המוזנים ממערכת אל-פסק סטטית (כגון: שלט או שימוש באבזרים בצבע מסוים – מוסכם), או שהכוונה היא שבכל מקרה יש צורך בהתקנת שילוט כאמור.

! תשובת הוועדה

בתקנה 12 בתקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך) נקבע באופן מפורש, כפי שצוין בשאלה שליד בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל-פסק ייקבע שלט:
”מוזן ממערכת אל-פסק”, ולכן חובה להתקין שילוט כאמור.

ההצעה ליישום אמצעי זיהוי אחרים לסימון אבזרים המוזנים ממערכת אל-פסק סטטית, תובא לדין במסגרת הרוויזיה הבאה של תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך).

יש למקם דף זה אחרי דף 15-00