

אוריאל שי בע"מ
רח' אימבר 23, קרית אריה, פתח-תקוה. ת.ד. 10049 מיקוד 49222
T: 03-9233601 F: 03-9234601 E-MAIL : shay@uriel-shay.com

כפפות

נמוך/גבוה מתח במתקני לטיפול בטיחות ציוד



סימון: 5 משבצות (לציון תחילת שימוש) – חובה לרשום ע"י המשתמש על הכפפות עצמן.

בדיקת הכפפות

- **בדיקה שגרתית:** מתבצעת לפני כל עבודה במתקן חשמל, מומלץ לבדוק את הכפפות (פנים וחוץ) לפני כל שימוש שאינן פגועות, אין בהן סדקים או שריטות כמו כן מומלץ לבדוק תקינות באמצעות ניפוח ע"י משאבה.



)

- **בדיקה תקופתית:** מתבצעת ע"י מעבדת חשמל מוסמכת. על מהנדס החשמל של המתקן לקבוע את תדירות הבדיקה התקופתית (לפי חוק חשמל 2013 נדרשת בדיקה אחת לשישה חודשים לפחות)
- **רישום בדיקה תקופתית:** על הכפפות הנבדקות יסומן מועד פקיעת תוקף בדיקה תקופתית של מעבדת החשמל.

- **הערה:** המדבקה המקורית על אריזת הכפפות מתייחסת לתאריך היצור בלבד !!!